

कार्यालय

पत्रांक. न-३/ सीएफओ(आ०भ०मा०)- J - P0 - ४८ - २०२८
सेवा में

मुख्य

अग्नि

शमन

अधिकारी

देहरादून।

OM PALACE

श्रीमती दीप्ति रत्नौड़ी पत्नी श्री गजेन्द्र रत्नौड़ी
खसरा नं० २७६, हाउस नं०-८० शास्त्री नगर ऋषिकेश
जनपद-देहरादून।

दिनांक: मार्च ७, 2020

कृपया आपके द्वारा अग्निशमन एवं आपात सेवा, उत्तराखण्ड की वैवराईट पर उपलब्ध कराये गये युनिट नं० 32918643 दिनांक 15-02-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा खसरा नं० २७६, हाउस नं०-८० शास्त्री नगर ऋषिकेश, जनपद देहरादून में निर्मित भवन हेतु अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत निर्मित भवन का निरीक्षण प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी ऋषिकेश द्वारा अग्नि सुरक्षा एवं जीवरक्षा के दृष्टिकोण से करने के उपरान्त आपनी संस्तुति आख्या दिनांकित 24.02.2020 इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। प्रश्नगत भवन में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान किया गया है:-

- प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन का वाहन आसानी से पहुंच सकता है।
- निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन लोअर ग्राउण्ड फ्लॉर, अपर ग्राउण्ड फ्लॉर, प्रथम एवं द्वितीय तल में निर्मित है।
- निरीक्षण की तिथि भवन में ०५ हजार लीटर क्षमता के ओवर हैड टैंक का प्राविधान किया गया है। पानी की सम्पूर्ति हेतु बोरिंग का प्राविधान किया गया है।
- निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में ०२ अद्द होजरील का प्राविधान किया गया है। होजरील को ओवर हैड टैंक से सम्बद्ध किया गया है।
- निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में ०६ अद्द ए०बी०सी० (०६ किम्बा० क्षमता), ०१ अद्द सी०ओ०ट० (४.५ किम्बा० क्षमता) एवं ०१ अद्द फोम टाईप (०९ लीटर क्षमता)फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित किये गये हैं।
- प्रश्नगत प्रश्नगत भवन में कार्यरत कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रबन्धक/स्थामी को निकास मार्ग एवं सैट बैंक को सदैव अवरोध मुक्त रखने हेतु निर्देशित किया गया है।
- भवन विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर अलग से अग्निशमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार खसरा नं० २७६, हाउस नं०-८० शास्त्री नगर ऋषिकेश जनपद देहरादून में निर्मित भवन हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) प्रदान किये जाने में अग्नि शमन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। वश्त्री भवन स्थामी/सोसाइटी/प्रबन्धक प्रश्नगत भवन में जी गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव उच्च रत्तर पर बनाये रखेंगे साथ ही की अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। भवन स्थामी/सोसाइटी/प्रबन्धक को उक्त भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष अग्निशमन एवं आपात सेवा, देहरादून से करवाकर उक्त व्यवस्था का कार्यशील होने का प्रमाण पत्र (Annual Clearance) अद्यत्य लेना होगा। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिये मात्र नहीं होगा। प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों को रखेंगे ताकि किसी आकर्षिकता के समय त्वरित अग्निशमन कार्य किया जा सके। फायर स्टेशन का टेलीफोन नं०-१०१, ०१३५-२४३०१०१ पुलिस कन्ट्रोल सम १००, ११२ तथा एम्बूलेन्स का टेलीफोन नं०-१०८ अकिंत करेंगे। ऐसा न करने पर जारी प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त रामझा जायेगा।

(एन० एस० लुक्स)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
देहरादून।